



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов  
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: [bez.bagerov@gmail.com](mailto:bez.bagerov@gmail.com)

Мы в интернете: [bezbagerov.org](http://bezbagerov.org), [vk.com/bez\\_bagerov](https://vk.com/bez_bagerov), [vk.com/obsovspb](https://vk.com/obsovspb).

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



*АКТ № 82/ЛМ/ 18 К ОТ 20 ЯНВАРЯ 2019 Г.  
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА*

*197227, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Комендантский проспект,  
дом 60, корпус 2, строение 1*

*Санкт-Петербург*

*2019 г.*

Акт № 82/ЛМ/18К от 20 января 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197227, Санкт-Петербург, пр.Комендантский пр. д.60, корп. 2, стр.1

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажа, 2846,6 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3296 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района, г. Санкт-Петербурга, ул. Савушкина, д. 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность: 80 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга Беляева Анна Владимировна действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации

Акт  
№82/ЛМ/18к от  
20.01.2019

ГБДОУ детский сад №18  
Приморского района Санкт-Петербурга

СПБ ОПОИ  
«НА КОЛЯСКЕ  
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист  
2

инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: да
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: да
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: да  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 197227, пр.Комендантский пр. д.60, корп. 2, стр.1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №12-ОД от 09.01.2019г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственные за осуществление сопровождения инвалидов в здании ДОУ и оказание ситуационной помощи: - Зам. заведующего по АХР – Кольцова М.В. 2. Ответственные за размещение надлежащей информации в помещении ДОУ: - Старший воспитатель – Малашенкова Е. А. 3. Ответственные за размещение надлежащей информации на официальном сайте учреждения, адаптация версии сайта для слабовидящих: - документовед – Кондратьева И. А.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
1.2.	К, О, С, Г, У	На калитке. Кнопка вызова помощи есть.	
1.3.	К	Условно доступно через ворота. Через калитку не доступно, так как до калитки нет занижения бордюрного камня и есть повреждения поверхности тротуара. Необходимо сопровождение.	
1.4.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
1.5.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ

			№12-ОД от 09.01.2019г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	К, О, С, Г, У	Кнопка вызова помощи находится справа от входной группы.	
2.2.	К	Не доступно. На входной группе наружная и внутренняя лестницы. Есть раздвижные аппарели. Не рекомендовано к посещению на кресло-коляске.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Поручни лестницы не соответствуют нормативным требованиям. Ступени разной высоты. Порог двери с небольшим превышением. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Ступени разной высоты. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
3.2.	О	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.3.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	О	Условно доступно. Нет элементов доступности. Сопровождение по необходимости.	
5.2.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Нет элементов доступности. Необходимо сопровождение.	
5.4.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://ds18.ru">http://ds18.ru</a> На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация;	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- информация о специалистах и видах услуг.</li> <li>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.</li> <li>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</li> </ul> <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация о способах получения услуг для инвалидов;</li> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</li> <li>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.</li> <li>- условия его доступности по категориям инвалидов;</li> </ul> <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</li> </ul>	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1.		<p>Остановка Арцеуловская Аллея</p> <p>Троллейбусы №23 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутные такси №К23, К79 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 400 м.</li> <li>2. Время движения пешком 5 минут.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по внутридворовой территории).</li> <li>4. Пешеходный переход регулируется.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и не везде есть)</li> </ol>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. Возможно оставить автомобиль на придомовой территории.	

**Примечание:**



В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Акт №82/ПМ/18к от 20.01.2019	<b>ГБДОУ детский сад №18</b> Приморского района Санкт-Петербурга	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6
------------------------------------	---	--	---	-----------

1. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
2. Обратиться в администрацию района с просьбой обустройства занижения бордюрного камня перед калиткой.
3. До организации доступности для инвалидов на кресло-коляске организовать иной способ оказания услуги (дистанционно, на дому, в ином помещении или иное).
4. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов на кресло-колясках согласно действующим нормативам.
5. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
6. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
7. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Заведующий ГБДОУ  
детский сад №18 Приморского района  
Санкт-Петербурга

Президент  
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



А.В. Беляева



Яганова Ю.В./

