



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.bagerov@gmail.com

Мы в интернете: bez.bagerov.org, vk.com/bez_bagerov, vk.com/obsovspb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



*АКТ № 81/ЛМ/ 18 К ОТ 20 ЯНВАРЯ 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА*

*197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный
округ Коломяги, проспект Королева, дом 72, корпус 1, строение 1*

Санкт-Петербург

2019 г.

Акт № 81/ЛМ/18К от 20 января 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197350, Санкт-Петербург, пр.Королева, д.72, корп. 1, стр.1

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 4930,0 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7600 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района, г. Санкт-Петербурга, ул. Савушкина, д. 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность: 190 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга Беляева Анна Владимировна действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации

Акт
№81/ЛМ/18к от
20.01.2019

ГБДОУ детский сад №18
Приморского района Санкт-Петербурга

СПБ ОПОИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист
2

инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: да
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: да
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: да
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 197350, Санкт-Петербург, пр.Королева, д.72, корп. 1, стр.1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №12-ОД от 09.01.2019г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственные за осуществление сопровождения инвалидов в здании ДОУ и оказание ситуационной помощи: - Зам. заведующего по АХР – Кольцова М.В. 2. Ответственные за размещение надлежащей информации в помещении ДОУ: - Старший воспитатель – Малашенкова Е. А. 3. Ответственные за размещение надлежащей информации на официальном сайте учреждения, адаптация версии сайта для слабовидящих: - документовед – Кондратьева И. А.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
1.2.	К, О, С, Г, У	На калитке. Кнопка вызова помощи есть.	
1.3.	К	Условно доступно через ворота. Через калитку не доступно, так как до калитки нет занижения бордюрного камня и есть повреждения поверхности тротуара. Необходимо сопровождение.	
1.4.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
1.5.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ

			№12-ОД от 09.01.2019г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Кнопка вызова помощи находится справа от входной группы.	
2.2.	К	Не доступно. На входной группе наружная и внутренняя лестницы. Есть раздвижные аппарели. Не рекомендовано к посещению на кресло-коляске.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Поручни лестницы не соответствуют нормативным требованиям. Ступени разной высоты. Порог двери с небольшим превышением. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Ступени разной высоты. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
3.2.	О	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.3.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	О	Условно доступно. Нет элементов доступности. Сопровождение по необходимости.	
5.2.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Нет элементов доступности. Необходимо сопровождение.	
5.4.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №12-ОД от 09.01.2019г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://ds18.ru На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация;	



		<ul style="list-style-type: none"> - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		<p>Остановка Арцеловская Аллея</p> <p>Троллейбусы №23 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутные такси №К23, К79 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 590 м. 2. Время движения пешком 5-8 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по внутривдворовой территории). 4. Пешеходный переход регулируется. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и не везде есть) 	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. Возможно оставить автомобиль на придомовой территории.	

Примечание:



В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Акт №81/ПМ/18к от 20.01.2019	ГБДОУ детский сад №18 Приморского района Санкт-Петербурга	 СДБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6
------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

1. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
2. Обратиться в администрацию района с просьбой обустройства занижения бордюрного камня перед калиткой.
3. До организации доступности для инвалидов на кресло-коляске организовать иной способ оказания услуги (дистанционно, на дому, в ином помещении или иное).
4. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов на кресло-колясках согласно действующим нормативам.
5. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
6. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
7. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Заведующий ГБДОУ
детский сад №18 Приморского района
Санкт-Петербурга



Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



А.В. Беляева



Яганова Ю.В./

Акт №81/ЛМ/18к от 20.01.2019	ГБДОУ детский сад №18 Приморского района Санкт-Петербурга	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------